



LITORAL SANEAMENTO LTDA
Rua Pe. Estanislau Cizeski, s/n Balneário Esplanada – SC
(048)3624-7081

Mês Referência: janeiro-23
Data: 01/02/2023

ETA – TORNEIRO	Número Amostras Conformidade	Número Amostras Desconformidade	Número Total de Amostras	Número Previsto Portaria	Valor Coletado	Referência
Escherichia Coli	18	0	18	18	ausente	Ausente
Coliformes Totais	18	0	18	18	ausente	95% ausente
Cloro	18	0	18	18	0,77	0,2 – 2,0 mg/L
Cor	10	0	10	9	0,00	15,0 uH
Fluoretos	9	0	9	8	0,92	0,7 – 1,0 mg/L
pH	9	0	9	8	6,00	6,0 – 9,0*
Turbidez	18	0	18	18	0,00	5,0 UT

ETA – ESPLANADA	Número Amostras Conformidade	Número Amostras Desconformidade	Número Total de Amostras	Número Previsto Portaria	Valor Coletado	Referência
Escherichia Coli	17	0	17	18	ausente	Ausente
Coliformes Totais	17	0	17	18	ausente	95% ausente
Cloro	18	0	18	18	0,98	0,2 – 2,0 mg/L
Cor	12	0	12	9	3,89	15,0 uH
Fluoretos	9	0	9	8	0,82	0,7 – 1,0 mg/L
pH	9	0	9	8	5,50	6,0 – 9,0*
Turbidez	18	0	18	18	1,20	5,0 UT

ETA – OLHO DAGUA	Número Amostras Conformidade	Número Amostras Desconformidade	Número Total de Amostras	Número Previsto Portaria	Valor Coletado	Referência
Escherichia Coli	18	0	18	18	ausente	Ausente
Coliformes Totais	18	0	18	18	ausente	95% ausente
Cloro	18	0	18	18	0,59	0,2 – 2,0 mg/L
Cor	10	0	10	9	0,00	15,0 uH
Fluoretos	9	0	9	8	0,71	0,7 – 1,0 mg/L
pH	9	0	9	8	6,00	6,0 – 9,0*
Turbidez	18	0	18	18	0,36	5,0 UT

ETA – CAMPO BOM	Número Amostras Conformidade	Número Amostras Desconformidade	Número Total de Amostras	Número Previsto Portaria	Valor Coletado	Referência
Escherichia Coli	18	0	18	18	ausente	Ausente
Coliformes Totais	18	0	18	18	ausente	95% ausente
Cloro	18	0	18	18	0,71	0,2 – 2,0 mg/L
Cor	10	0	10	9	2,70	15,0 uH
Fluoretos	9	0	9	8	0,79	0,7 – 1,0 mg/L
pH	9	0	9	8	6,00	6,0 – 9,0*
Turbidez	18	0	18	18	1,40	5,0 UT

* Trata-se de uma faixa de recomendação.